

## Баланс электрической энергии по сетям ВН, СН1, СН11 и НН

млн. кВт. ч

№ п/п	Показатели	Базовый период 2017 г					Период регулирования 2018 г				
		Всего	ВН	СН1	СН11	НН	Всего	ВН	СН1	СН11	НН
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	<b>Поступление эл. энергии в сеть, всего</b>	<b>9,166</b>	<b>8,232</b>	<b>0,934</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>9,214</b>	<b>5,823</b>	<b>3,391</b>		<b>0,000</b>
1.1.	из смежной сети, всего	9,166	8,232	0,934	0,000	0,000	9,214	5,823	3,391		0,000
	в том числе из сети										
	ВН-110 кВ - от ПАО ДРСК	6,251	6,251				3,704	3,704			
	ВН - 220 кВ - от МЭС Восток	1,981	1,981				2,119	2,119			
	СН1 35 кВ -от АО "Оборонэнерго"	0,934		0,934			3,391		3,391		
1.2.	от электростанций ПЭ (ЭСО)										
1.3.	от других поставщиков (в т. ч. с оптового рынка)										
1.4.	поступление эл. энергии от других организаций										
2.	<b>Потери электроэнергии в сети</b>	<b>0,550</b>					<b>0,645</b>				
	то же в %	6%					7%				
	в том числе за счет субабонентов:	0,367					0,424				
	в том числе:										
2.1.	от ПАО ДРСК	0,375					0,259				
	то же в %	6,0%					7,0%				
2.2.	от МЭС Восток	0,119					0,148				
	то же в %	6%					7%				
2.3.	от АО "Оборонэнерго"	0,056					0,237				
	то же в %	6,0%					7,0%				
3.	<b>Расход электроэнергии на производственные и хозяйственные нужды</b>	<b>3,113</b>					<b>1,144</b>				
	в т.ч по ПАО ДРСК	1,577	1,577				0,188	0,188			
	в т.ч по МЭС Восток	1,329	1,329				0,354	0,354			
	в т.ч по АО "Оборонэнерго"	0,207		0,207			0,602		0,602		
4.	<b>Полезный отпуск из сети</b>	<b>0,000</b>					<b>0,000</b>				
	в т. ч.										
4.1.	собственным потребителям ЭСО										
	из них:										
	потребителям, присоединенным к центру питания										
	на генераторном напряжении										
4.2.	потребителям оптового рынка										
4.3.	сальдо переток в другие организации										
4.3.1.	сальдо переток в другие организации по линии ПАО ДРСК										
4.3.2.	сальдо переток в другие организации по линии МЭС Восток										
4.3.3.	сальдо переток в другие организации по линии АО "Оборонэнерго"										

Генеральный директор ОАО "Международный аэропорт Владивосток"

И.Г. Лукишин

Начальник службы ЭСТОП ОАО "Международный аэропорт Владивосток"

В.В. Аксенов

Исп. :Ведущий инженер-энергетик Н.Е. Болбанова  
тел. 2-30-69-41